

Miljönämndens verksamhet

Har du kontrollerat din cistern?

Alla cisternen stående inomhus eller utomhus som har en volym på med än 1m³ ska genomgå en återkommande kontroll. Kontroll av cisternerna är till för att skydda mark och vatten. Läckage av diesel eller olja kan ställa till stor skada om det kommer ner i grundvattnet. Diesel har en hög rörlighet i marken och medför en omedelbar förorening av grundvattnet. En droppe diesel kan smaksätta många kubikmeter vatten.

Återkommande kontroll

Den återkommande kontrollen måste utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Lista på företag som får utföra cisternkontroller kan hämtas från miljökontoret eller Swedac. Cisterner ska genomgå återkommande kontroller med olika tidsintervall beroende på typ och placering.

Kontrollrapporten för senast utförda kontroll ska finnas tillgänglig och kunna visas upp vid kontroll.

Revisionskontroll

Revisionskontroll kan behöva göras t.ex.

- vid omfattande reparationer eller ändringar
- när cisternen har flyttats (gäller ej inom den egna fastigheten)

Installationskontroll

Ska cisternen installeras med rörledning måste en installationskontroll göras. Detta gäller inte cisterner placerade inomhus.

Köp av ny eller begagnad cistern

Vid införskaffande av en ny eller begagnad cistern måste en kontroll utföras av cisternen när den är placerad på din fastighet, även om det enligt kontrollintervallet inte är tid för den återkommande kontrollen. Införskaffande av ny eller begagnad cistern ska anmälas till miljökontoret.

Cistern som inte används längre

En cistern som inte längre används ska genomgå den återkommande kontrollen så länge som den inte är tagen ur bruk. För att en cistern ska anses som tagen ur

bruk ska den vara tömd och rengjord.

Det ska även vidtas åtgärder som gör att det inte går att fylla cisternen igen. När cisternen är tagen ur bruk ska detta anmälas till miljökontoret.

Placering och invallning

Cisterner ska vara stadigt uppställda och inte placeras direkt mot marken. En plats ska väljas där det finns minst risk för människors hälsa och miljön. Påkörningsskydd ska alltid finnas, när risk för påkörning finns.

Enligt Länsstyrelsens policy bör en invallning göras vid förvaring av en sammanlagd volym på 5m³. Detta gäller alltså även t.ex. två cisterner på vardera 3m³. Är cisternen olämpligt placerad, så att det finns risk för läckage till vattendrag, vattentäcker, dagvattenbrunn eller annan känslig omgivning kan invallning komma att krävas trots att volymen inte överstiger 5m³.

Tillstånd

För cisterner placerade utomhus ovan mark och en volym på mer än 3m³krävs tillstånd från byggnadsnämnden.

Kontaktuppgifter

Miljökontorets växel tel. 0415-18310, e-post miljo@horby.se

Miljökontorets handläggare för cisterner Jenny Eriksson, Miljöinspektör, 0415-183 14, jenny.eriksson@horby.se eller för lantbruk Malin Holmkvist, Miljöinspektör, 0415 – 183 12, malin.holmkvist@horby.se